防 爆 合 格 证

证　号：GYB22.1693X

制　造　商　弗仪智能仪表（上海）有限公司

（地址：上海市金山区枫泾镇建定路 205 号 1 幢 3 层）

产 品 名 称　金属管浮子流量计

型 号 规 格　FFA60-[redacted]-Ex(ia)-[redacted]-2-M[redacted]

防 爆 标 志　Ex ia ⅡC T3~T6 Ga

产 品 标 准　Q31/0116000978C007-2021

图 样 编 号　FFA60-01-00

经图样及技术文件的审查和样品检验，确认上述产品符合下列标准：

GB 3836.1-2010,GB 3836.4-2010,GB 3836.20-2010

特颁发此证。

本证书有效期：2022 年 03 月 08 日 至 2027 年 03 月 07 日

备注

1. 安全使用注意事项见使用说明书。
2. 证书编号后缀“X”表明产品具有安全使用特殊条件：当产品安装于要求 EPL Ga 级的场所时，用户须采取有效措施防止产品外壳由于冲击或摩擦引起的点燃危险。
3. 本安电气参数：Ui = 28V　　Ii = 93mA　　Pi = 0.65W　　Ci = 40nF　　Li = 2.4mH
4. 型号规格说明：[redacted]分别代表类型、口径、浮子材料、介质温度、防护等级、压力等级、壳体材料、供电方式+信号输出、结构附件、准确度等级、测量范围，详见使用说明书。

批　准

上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司

国家级仪器仪表防爆安全监督检验站

颁发日期二〇二二 年 三 月 八 日

本证书仅对与认可文件和样品一致的产品有效。

地址：上海市漕宝路103号　　网址：www.nepsi.org.cn　　电话：+86 21 64368180
邮编：200233　　Email:info@nepsi.org.cn　　传真：+86 21 64844580