



# 防爆合格证

证号：GYB20.2701X

由 弗仪智能仪表（上海）有限公司  
(地址：上海市金山区枫泾镇建定路205号1幢3层)

制造的产品：

名称 智能压力变送器

型号规格 FDP3000-a Ex(d) b

防爆标志 Ex d II C T4~T6 Gb

产品标准 Q31/0116000978C001-2020-01

图样编号 FDP3000-Ex-01

经图样及技术文件的审查和样品检验，确认上述产品符合 GB 3836.1-2010、GB 3836.2-2010 标准，特颁发此证。

本证书有效期：2020年11月5日至2025年11月4日

备注 1. 安全使用注意事项见使用说明书。  
2. 证书编号后缀“X”表明产品具有安全使用特殊条件：1) 涉及产品隔爆接合面的维修须联系产品制造厂商；2) 禁止摩擦产品的非金属表面，以防静电引燃危险。  
3. 型号规格说明：a、b 表示安装方式和膜片材质，与防爆性能无关，详见使用说明书。

站长

国家级仪器仪表防爆安全监督检验站

颁发日期二〇二〇年十一月五日

本证书仅对与认可文件和样品一致的产品有效。

地址：上海市漕宝路103号  
邮编：200233

网址：www.nepsi.org.cn  
Email: info@nepsi.org.cn

电话：+86 21 64368180  
传真：+86 21 64844580